



Municipalidad de San Carlos de Bariloche
PROVINCIA DE RIO NEGRO



LICITACION PRIVADA Nº 011 - 2019

Expediente Nº 22 - 19

2º Llamado

CIRCULAR Nº 01

Por la presente se informa, que se ha detectado error involuntario en Especificaciones Técnicas Particulares :

1.) Artículo Nº 14 CARPINTERIAS

14, 1, Ventanas:

V2: (9 unid) Ventanas tipo línea Módena o superior, de aluminio color blanco, hojas de abrir y oscilovatiente de 2,00 x 1,40 m, los vidrios serán termopanel con vidrio laminado 3+3, en su cara interior y rejas.

V5: (2 Unid) colocará ventana tipo línea Módena o superior, de aluminio color blanco, de abrir a la francesa y batiente hoja superior, de 1,50m x 1,70m, los vidrios serán termopanel con vidrio laminado 3+3 en su cara interior.

2) Artículo Nº 21 PINTURAS

21.1. Muros Interiores: Primero se ejecutarán retoques con enduido. Se realizará un friso de 1,20 metros de altura medido desde el piso, en el cual se aplicará una mano de fijador y 3 (tres) manos de pintura esmalte sintético satinado lavable de alta resistencia, y sobre este se aplicará una mano de fijador y 3 (tres) manos de pintura al látex de primera calidad. Los colores quedarán a elección de la Inspección de Obra. (se pintaran todas la superficies interiores de la totalidad de la Institución (nueva y existente).-

3) Que se ha considerado el pedido realizado por la firma Arquitectura, Ingeniería y Obras S.R.L., según Nota Nº 723-2-2019, por lo cual se proroga la apertura de la misma al 11 de septiembre del 2019, a las 10:00 hs.,

4) Se informa, que la Visita a Obra se realizará el Martes 03 de septiembre de 2019, a la hora 12, en instalaciones del C. D. I.

San Carlos de Bariloche, 20 de agosto de 2019.